




**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor SOP	BNNP DIY.04.03. SOP. 38
Tanggal Pembuatan	November 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	November 2021
Disahkan Oleh	Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta  ANDI FAIRAN.S.I.K.,M.S-M NRP. 67090431
Nama SOP	Mitigasi Bencana Kebakaran

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami tata cara penyelamatan diri
2. Memahami prosedur peadaman api ringan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. APAR (Alat Pemadam Api Ringan), air, selang, kain

Peringatan :

1. Apabila SOP diabaikan maka proses penyelamatan diri dan penanganan kebakaran akan terganggu

Pencatatan dan Pendataan :

1. sebagai data kecelakaan kerja yang terjadi di BNNP DIY

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Sarpras/Securiti	pegawai	Pemadam kebakaran	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Identifikasi titik api	Mulai			Senter	5 menit	Sumber kebakaran	
2.	Jika titik api kecil lakukan pemadaman menggunakan APAR, selang atau kain yang dibasagi				APAR, Air, Selang air, Kain	3 menit	Sumber kebakaran padam	
3.	Bila titik api besar segera lakukan evakuasi pegawai ke titik kumpul yang aman, hubungi pemadam kebakaran, menyelamatkan barang atau dokumen berharga jika masih memungkinkan, matikan sumber arus listrik				Tanda jalur evakuasi dan titik kumpul	5 menit	Keselamatan pegawai	
4.	Pegawai menuju titik kumpul dengan mencari pintu atau jendela terdekat apabila kondisi asap terlalu pekat pegawai meninggalkan ruangan dengan merangkak atau menunduk ibawah tutup mulut dan hidung dengan kain yang telah dibasahi				Titik kumpul	10 menit	Keselamatan pegawai	
5.	Setelah berada di titik kumpul pegawai melaporkan diri kepada petugas danpeugas memastikn semua pegawai telah dievakuasi semua				Data daftar pegawai	10 menit	Keselamatan pegawai	
6.	Pemadam kebakaran memadamkan api			Selesai	Mobil Pemadam Kebakaran	1 jam menit	Kebakaran dipadamkan	